

UCPs da Série PONTO

Guia de Instalação: PO3042, PO3142, PO3242, PO3342

Características:

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc
Memória para programa aplicativo tipo Flash: 128K / 256K
Memória para programa aplicativo tipo RAM: 256K / 256K
Número de Módulos: 16 / 30
Portas seriais: RS-232C + RS-485 / 2 x RS-232C + RS-485

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: bornes "24" e "0".
Aterrar Borne G.
A base é montada em um trilho Padrão DIN TS35 e o módulo é conectado na base.



Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109104) e o Manual de Utilização PO3X42 (MU209104), disponíveis no site <http://www.altus.com.br>

Principais Produtos Relacionados:

PO6302 – BASE PARA UCP PO3X42

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-739.5
Rev. C



UCPs da Série PONTO

Guia de Instalação: PO3042, PO3142, PO3242, PO3342

Características:

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc
Memória para programa aplicativo tipo Flash: 128K / 256K
Memória para programa aplicativo tipo RAM: 256K / 256K
Número de Módulos: 16 / 30
Portas seriais: RS-232C + RS-485 / 2 x RS-232C + RS-485

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: bornes "24" e "0".
Aterrar Borne G.
A base é montada em um trilho Padrão DIN TS35 e o módulo é conectado na base.



Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109104) e o Manual de Utilização PO3X42 (MU209104), disponíveis no site <http://www.altus.com.br>

Principais Produtos Relacionados:

PO6302 – BASE PARA UCP PO3X42

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-739.5
Rev. C

